Ficha de Advertencias de Seguridad - Tubo Manguera Flexible de Gas de Seguridad para Cocina Industrial

(Requisitos del Reglamento General de Seguridad de Productos - GPSR de la Unión Europea)

Identificación del Producto

- **Nombre del Producto**: Tubo Manguera Flexible de Gas de Seguridad.
- **Modelo**: Largo 1 metro, Conexión 1/2" Macho-Hembra con Adaptador Macho-Macho.
- **Marca**: GOLDMAN SERVICE.
- **Uso Previsto**: Conexión de gas en cocinas industriales, hostelería y aplicaciones similares.

Advertencias de Seguridad

1. **Uso Exclusivo del Producto**
   - Este tubo está diseñado exclusivamente para sistemas de gas ciudad o butano. No lo utilice con otros combustibles o aplicaciones no especificadas.
2. **Instalación Profesional Recomendada**
   - Aunque el producto incluye adaptadores para facilitar su conexión, se recomienda que la instalación sea realizada por un técnico cualificado para garantizar un montaje seguro y evitar fugas.
3. **Cierre Obligatorio de la Llave de Gas**
   - Antes de conectar o desconectar el tubo, asegúrese de cerrar completamente la llave de paso del gas para evitar escapes peligrosos.
4. **Prohibido Modificar el Producto**
   - No corte, perfore ni modifique el tubo o sus componentes. Cualquier alteración del producto puede comprometer su estanqueidad y seguridad.
5. **Evitar Torsión y Exceso de Curvatura**
   - Durante la instalación, respete el radio mínimo de curvatura de **30 mm** (1,5 veces el diámetro exterior del tubo). Evite giros bruscos o torsiones que puedan dañar el tubo.
6. **Control de Temperatura y Exposición Directa**
   - No exponga el tubo a temperaturas superiores a **70°C** ni a fuentes de calor directo como llamas abiertas.
7. **Prueba de Estanqueidad Obligatoria**
   - Realice una prueba de fugas después de la instalación utilizando una solución jabonosa o un detector de fugas. **Nunca use fuego directo** para comprobar la estanqueidad.
8. **Inspección Regular**
   - Revise periódicamente el tubo para identificar signos de desgaste, corrosión o daños visibles. Reemplace el tubo si encuentra anomalías.

e-mail: info@goldmanservice.com
web: www.goldmanservice.com
Tlf.: +34 951 133 712

GOLDMAN SERVICE TRADING, S.L.
CIF: B72425952
Málaga (Spain)

9. **Mantenimiento del Sistema de Gas**
    - Asegúrese de que el sistema de gas completo, incluyendo la llave de paso, esté en buen estado y sea compatible con el tubo flexible.
10. **Mantener Fuera del Alcance de Niños**
    - Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de menores para evitar manipulaciones accidentales.
11. **Cumplimiento Normativo**
    - Este producto está fabricado conforme a la Norma UNE EN 14800 y cuenta con la certificación CE. Asegúrese de cumplir con las normativas locales de instalación y uso de sistemas de gas.

Señalización Obligatoria según GPSR

Pictogramas Recomendados:

- ⚠ *Advertencia General de Peligro*.
- *Instalación por Técnico Calificado Recomendada*.
- *Prueba de Estanqueidad Obligatoria*.
- *Prohibido Exponer a Llamas Directas*.
- *Temperatura Máxima: 70°C*.

Texto de Advertencia Visible:
"¡ADVERTENCIA! Producto diseñado exclusivamente para sistemas de gas ciudad o butano. Asegúrese de cerrar la llave de paso antes de la instalación o desconexión. Realice una prueba de estanqueidad obligatoria después de la instalación."

Cumplimiento Normativo

- **Conformidad Europea**: Este producto cumple con los requisitos del Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la Unión Europea.
- **Normas Aplicables**: UNE EN 14800, Certificación CE.

Nota Importante: El incumplimiento de estas advertencias puede comprometer la seguridad del usuario, anular la garantía del producto y generar riesgos graves. En caso de dudas, consulte con un técnico especializado.
